ナディアパーク/2階イベントスペース　　様式-1

FR鋼に対する対火災安全性チェックシート

記入日：平成　　年　　月　　日

チェック者	会社名：　　氏名：　　TEL：　　－　　－
イベント情報	ｲﾍﾞﾝﾄ名称：　　期間：平成　年　月　日(　)～　月　日(　) 概　　要：ショー・展示会・販売会・その他(　　) 機材搬入：　月　日　時　分頃開始　機材撤去：　月　日　時　分頃完了
判定(1) **範囲**	●イベントを行うスペースの各面から最短距離(床面)を記入してください 入口パイプ柱からの最短距離：4 m ≧4.0m ⇒ 判定 OK (a) 信託棟側壁面からの最短距離：3 m ≧1.8m ⇒ 判定 OK (b) 公共棟側壁面からの最短距離：3 m ≧1.8m ⇒ 判定 OK (c) 北側1階へのエスカレータからの最短距離：6.6 m ≧2.0m ⇒ 判定 OK (d)
判定(2) **火災荷重(発熱量)**	●イベントに使用する機材・物品について記入してください (※FR鋼の対火災安全性の検討で想定した発熱量 ： 17,120MJ) (1)架設ステージ(高さ2m：スチール足場＋木下地コンパネを想定) ⇒ステージ面積：　㎡ × 400 MJ／㎡ ＝　MJ　‥① (2)架設展示パネル(高さ2m：コンパネフラッシュ板を想定) ⇒パネルの長さ：　m × 300 MJ／m ＝　MJ　‥② (3)机 ⇒折りたたみ机：　ｾｯﾄ × 35 MJ／ｾｯﾄ ＝　MJ　‥③ ⇒ソ ファ ー：　脚 × 180 MJ／脚 ＝　MJ　‥④ (4)物品の詰まったダンボール(重さ10kg程度の大型箱を想定) ⇒搬 入 数：　個 × 260 MJ／個 ＝　MJ　‥⑤ (5)その他 ⇒木 材 類：　kg × 20 MJ／kg ＝　MJ ⇒繊 維 類：　kg × 26 MJ／kg ＝　MJ ⇒紙　　類：　kg × 19 MJ／kg ＝　MJ ⇒ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ類：　kg × 40 MJ／kg ＝　MJ ⇒鉄・コンクリート・ガラス類・電気機器類・難燃製品類：　MJ ⇒その他：　kg × 　MJ／kg ＝　MJ 　kg × 　MJ／kg ＝　MJ 　kg × 　MJ／kg ＝　MJ (5) 小計Σ　MJ　‥⑥ (6)総計 ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＝　MJ≦17,120MJ⇒判定 可 (e)
総合判定	●(a)～(e)がすべて「OK」か否か確認してください。 ⇒総合判定：OK